

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2-18-381
о назначении административного наказания

« 11 » марта 2014 г.

Санкт-Петербург, Московский пр., д. 116
(село, город, район)

Я, Государственный инспектор Московского района по пожарному надзору Суханов Юрий Юрьевич

(должность, фамилия, имя, отчество, государственного инспектора по пожарному надзору)

рассмотрел в 15 часов 00 минут «11» марта 2014 года по адресу: г. Санкт –Петербург

(указывается время и дата рассмотрения)

Московский пр., д. 116, кабинет 35

(указывается адрес места рассмотрения административного дела)

протокол № 2-18-379, составленный «28» февраля 2014 года Государственным инспектором Московского района по пожарному надзору Сухановым Юрием Юрьевичем;
протокол № 2-18-380, составленный «28» февраля 2014 года Государственным инспектором Московского района по пожарному надзору Сухановым Юрием Юрьевичем;
протокол № 2-18-381, составленный «28» февраля 2014 года Государственным инспектором Московского района по пожарному надзору Сухановым Юрием Юрьевичем.

(указывается кем и когда было возбуждено дело об административном правонарушении)

и материалы административного дела, возбужденного в отношении должностного лица

(указывается должностное лицо или гражданин)

1. Фамилия, имя, отчество Ключихина Татьяна Георгиевна (тел.: 8-911-736-55-22)
2. Дата и место рождения 02.11.1956 г., гор. Ткварчели, Абхазской АССР
3. Адрес места регистрации СПб, ул. Варшавская, д. 51, корп. 1, кв. 2.
4. Место работы, учебы ТСЖ «Варшавское»
5. Занимаемая должность Председатель правления, 23 000 рублей
6. Документ, удостоверяющий личность паспорт гражданина Российской Федерации серия 40 07 № 139781 выдан 12 отделом милиции Московского района Санкт-Петербурга, 06.03.2007 года. ИНН:
7. Семейное положение: замужем, несовершеннолетних детей нет
8. Иные сведения необходимые для разрешения дела: ранее к административной ответственности за однородное правонарушение не привлекалась
28.02.2014 года в 12 часов 00 минут при рассмотрении результатов плановой выездной проверки на основании распоряжения начальника ОНД Московского района УНД ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу Чернодедова Андрея Сергеевича от 14 января 2014 года № 2-18-80 в отношении ТСЖ «Варшавское», по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская, дом 51, корпус 1, ответственным за пожарную безопасность Ключихиной Татьяной Георгиевной было допущено нарушение требований норм и правил пожарной безопасности в Российской Федерации.

(указывается время, адрес, место совершения нарушения законодательные и (или) нормативные акты, требования которых нарушены)

а именно:

- Помещение общественного назначения не оборудовано системой автоматической пожарной сигнализации (помещение правления). Федеральный закон №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 6 ч. 1 п. 2; СП 5.13130.2009 п. 1.2, табл. А3, п. 38)
- Помещение общественного назначения не отделено от помещений жилой части здания противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытиями 3-го типа без проемов (помещение правления). Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 6 ч. 1 п. 2, ст. 88 ч. 1; СП 4.13130.2013 п. 5.2.7)
- Допускается эксплуатация светильников без защитных колпаков (рассеивателей), предусмотренных конструкцией светильника (лестничная клетка парадной № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15). (Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 42)
- Допускается изменение объемно-планировочных решений, в результате которых ухудшаются условия безопасной эвакуации людей, а также уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты, а именно: автоматической пожарной сигнализации, системы дымоудаления, системы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2-18-381
о назначении административного наказания

« 11 » марта 2014 г.

Санкт-Петербург, Московский пр., д. 116
(село, город, район)

Я, Государственный инспектор Московского района по пожарному надзору Суханов Юрий Юрьевич

(должность, фамилия, имя, отчество, государственного инспектора по пожарному надзору)

рассмотрел в 15 часов 00 минут «11» марта 2014 года по адресу: г. Санкт –Петербург

(указывается время и дата рассмотрения)

Московский пр., д. 116, кабинет 35

(указывается адрес места рассмотрения административного дела)

протокол № 2-18-379, составленный «28» февраля 2014 года Государственным инспектором Московского района по пожарному надзору Сухановым Юрием Юрьевичем;
протокол № 2-18-380, составленный «28» февраля 2014 года Государственным инспектором Московского района по пожарному надзору Сухановым Юрием Юрьевичем;
протокол № 2-18-381, составленный «28» февраля 2014 года Государственным инспектором Московского района по пожарному надзору Сухановым Юрием Юрьевичем.

(указывается кем и когда было возбуждено дело об административном правонарушении)

и материалы административного дела, возбужденного в отношении должностного лица

(указывается должностное лицо или гражданин)

1. Фамилия, имя, отчество Ключихина Татьяна Георгиевна (тел.: 8-911-736-55-22)
2. Дата и место рождения 02.11.1956 г., гор. Ткварчели, Абхазской АССР
3. Адрес места регистрации СПб, ул. Варшавская, д. 51, корп. 1, кв. 2.
4. Место работы, учебы ТСЖ «Варшавское»
5. Занимаемая должность Председатель правления, 23 000 рублей
6. Документ, удостоверяющий личность паспорт гражданина Российской Федерации серия 40 07 № 139781 выдан 12 отделом милиции Московского района Санкт-Петербурга, 06.03.2007 года. ИНН:
7. Семейное положение: замужем, несовершеннолетних детей нет
8. Иные сведения необходимые для разрешения дела: ранее к административной ответственности за однородное правонарушение не привлекалась
28.02.2014 года в 12 часов 00 минут при рассмотрении результатов плановой выездной проверки на основании распоряжения начальника ОНД Московского района УНД ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу Чернодедова Андрея Сергеевича от 14 января 2014 года № 2-18-80 в отношении ТСЖ «Варшавское», по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская, дом 51, корпус 1, ответственным за пожарную безопасность Ключихиной Татьяной Георгиевной было допущено нарушение требований норм и правил пожарной безопасности в Российской Федерации.

(указывается время, адрес, место совершения нарушения законодательные и (или) нормативные акты, требования которых нарушены)

а именно:

- Помещение общественного назначения не оборудовано системой автоматической пожарной сигнализации (помещение правления). Федеральный закон №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 6 ч. 1 п. 2; СП 5.13130.2009 п. 1.2, табл. А3, п. 38)
- Помещение общественного назначения не отделено от помещений жилой части здания противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытиями 3-го типа без проемов (помещение правления). Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 6 ч. 1 п. 2, ст. 88 ч. 1; СП 4.13130.2013 п. 5.2.7)
- Допускается эксплуатация светильников без защитных колпаков (рассеивателей), предусмотренных конструкцией светильника (лестничная клетка парадной № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15). (Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 42)
- Допускается изменение объемно-планировочных решений, в результате которых ухудшаются условия безопасной эвакуации людей, а также уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты, а именно: автоматической пожарной сигнализации, системы дымоудаления, системы

оповещения и управления эвакуацией (в поэтажных коридорах установлены не проектные перегородки с дверями, где квартиры № 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 41, 42, 45, 46, 51, 52, 53, 54, 57, 58, 59, 60, 73, 74, 75, 76, 91, 92, 101, 102, 105, 106, 107, 108, 111, 112, 117, 118, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 138, 148, 149, 155, 156, 159, 167, 174, 175, 176, 193, 194, 195, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 230, 231, 249, 250, 251, 252, 255, 256, 263, 264, 265, 266, 267, 269, 270, 275, 276, 278, 279, 280, 281, 282, 284, 285, 286, 287, 297, 316, 317, 318, 319, 324, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 339, 343, 344, 345, 348, 349, 350, 354, 358, 359, 360, 362, 363, 364, 365, 369, 374, 377, 378, 379, 380, 383, 384, 385) (Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 23, 33)

- Допускается загромождение эвакуационного пути (поэтажного коридора) горючим материалом, мебелью (парадная № 13, этаж 5, 6, 7, 12, 13; парадная № 14, этаж 2, 3, 4; парадная № 15, этаж 12). (Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 36)
- На путях эвакуации допускаются перепады высот менее 45 см не оборудованные лестницей с числом ступеней не менее трех или пандусом с уклоном 1:6 (парадная № 2, этаж 3, 4, 5; парадная № 3, этаж 6; парадная № 4, этаж 4, 6; парадная № 8, этаж 6, где кв. 172). (Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 6 ч. 1 п. 2; СП 1.13130.2009 п. 4.3.4)
- Выходы из лестничных клеток на кровлю (чердак) выполнены не через противопожарные двери 2-го типа. (Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 6 ч. 1 п. 2; СП 4.13130.2013 п. 7.6)
- На лестничной клетке допущено хранение горючих материалов, мебели (парадная № 6, этаж 5; парадная № 10, этаж 7; парадная № 15, этаж 8). (Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 23)
- Не проведена проверка сети внутреннего противопожарного водопровода на водоотдачу с организацией имеющей лицензию на данный вид деятельности (Акты не предоставлены). (Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 61).

чем совершил (а) административное правонарушение, предусмотренное частью 1, 3, 4 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об Административных правонарушениях

(указывается статья и законодательный акт, предусматривающий ответственность)

На основании изложенного, руководствуясь ст. 29.9, 23.34, Кодекса Российской Федерации об Административных правонарушениях

(указываются статья и законодательный акт, предусматривающий административную ответственность за указанные нарушения)

и принимая во внимание пункт 1 части 1 статьи 4.2 КоАП России (раскаяние лица

(указываются смягчающие или отягчающие ответственность обстоятельства)

совершившего административное правонарушение)

с учетом требований части 2 статьи 4.4. КоАП России, предусматривающей, что при совершении лицом одного действия (бездействия), содержащего составы административного правонарушения, ответственностью за которые предусмотрена двумя и более статьями (частями статей) КоАП России и рассмотрение дел о которых подведомственно одному и тому должностному лицу, административное наказание назначается в пределах санкции, предусматривающей назначение лицу, совершившему указанное действие (бездействие), более строгого административного наказания.

ПОСТАНОВИЛ:

гр. Ключихину Татьяну Георгиевну

(лицо, в отношении которого ведется производство об административном правонарушении)

в соответствии с Протоколами: № 2-18-379, составленный «28» февраля 2014 года Государственным инспектором Московского района по пожарному надзору Сухановым Юрием Юрьевичем; № 2-18-380, составленный «28» февраля 2014 года Государственным инспектором Московского района по пожарному надзору Сухановым Юрием Юрьевичем; №

2-18-381, составленный «28» февраля 2014 года Государственным инспектором Московского района по пожарному надзору Сухановым Юрием Юрьевичем.

за нарушение требований норм и правил пожарной безопасности в Российской Федерации
(указывается полное наименование законодательного (и нормативного) акта, который был нарушен)

признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частями 1, 3, 4 статьи 20.4 КоАП и назначить административное наказание с учетом части 2 статьи 4.4 КоАП России в размерах санкции статьи, предусматривающей наибольший административный штраф в денежном выражении (части 4 статьи 20.4 КоАП России) в виде: административного штрафа в размере 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей

(указывается вид и размер административного наказания, для штрафа – сумма прописью)

(при наличии оснований принимается решение об отсрочке или рассрочке уплаты административного штрафа)

(при необходимости принимается решение об изъятых вещах и документах, а также о вещах на которые наложен арест)

Объявить гр. Ключихиной Татьяне Георгиевне

что настоящее постановление может быть обжаловано Главному (заместителю) Государственному инспектору Московского района Санкт-Петербурга по пожарному надзору (Московский пр., д. 116, Санкт-Петербург, 196084), Главному (заместителю) Государственному инспектору Санкт-Петербурга по пожарному надзору (наб. реки Мойки, д. 85, Санкт-Петербург, 190000), либо в суд Московского района Санкт-Петербурга (Московский пр., д. 129, г. Санкт-Петербург, 196084) в течении 10 суток с момента вручения или получения копии настоящего постановления

В случае отсутствия жалобы (протеста) настоящее постановление вступает в законную силу с « 22 » марта 2014 г.

Разъяснить гр. Ключихиной Татьяне Георгиевне

(фамилия и инициалы законного представителя юридического лица или лица, привлеченного к административной ответственности)

что в соответствии со статьей 32.2 КоАП России административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о назначении административного штрафа в законную силу.

При отсутствии у должностного лица, вынесшего постановление, документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа, штраф по истечении 60 дней со дня вступления постановления в законную силу, будет взыскан в принудительном порядке, а также в отношении Вас будет возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.25 КоАП России.

В соответствии с частью 1 статьи 20.25 КоАП России неуплата административного штрафа влечет назначение административного штрафа в двукратном размере суммы неоплаченного штрафа либо административный арест на срок до 15 суток.

Реквизиты для уплаты суммы административного штрафа:

на расчётный счёт № 40101810200000010001, открытый УФК по г. Санкт-Петербургу в ГРКЦ ГУ Банка России по г. Санкт-Петербургу, г. Санкт-Петербург, БИК 044030001, КБК 177 116 27000 01 6000 140, ИНН ГУ МЧС России (по г. Санкт-Петербургу) 7840308932, КПП 784001001, ОКТМО (номер ОКТМО согласно муниципального округа по месту совершения правонарушения). В графе «наименование получателя» указывать: (УФК по г. Санкт-Петербургу (ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу, л/с 04721784490).

Подпись лица, вынесшего постановление _____

Копию постановления получил _____

(подпись лица, в отношении которого вынесено постановление или отметка о направлении ему постановления с указанием даты)

Наименование и адрес органа вынесшего постановление:

Отдел надзорной деятельности Московского района Управления надзорной деятельности Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу; 196084, Санкт-Петербург, Московский пр., д. 116

(указывается наименование органа НД, вынесшего постановление и его адрес)

О Т М Е Т К А об исполнении постановления

Постановление № 2-18- от «__» _____ 20__ года исполнено _____
(указываются дата и номер финансового документа, или отметка по сверке с ФЭУ)

Постановление направлено для принудительного исполнения «__» _____ 20__ года
в _____ Иск. № _____
(указывается куда направлено)

оповещения и управления эвакуацией (в поэтажных коридорах установлены не проектные перегородки с дверями, где квартиры № 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 41, 42, 45, 46, 51, 52, 53, 54, 57, 58, 59, 60, 73, 74, 75, 76, 91, 92, 101, 102, 105, 106, 107, 108, 111, 112, 117, 118, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 138, 148, 149, 155, 156, 159, 167, 174, 175, 176, 193, 194, 195, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 230, 231, 249, 250, 251, 252, 255, 256, 263, 264, 265, 266, 267, 269, 270, 275, 276, 278, 279, 280, 281, 282, 284, 285, 286, 287, 297, 316, 317, 318, 319, 324, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 339, 343, 344, 345, 348, 349, 350, 354, 358, 359, 360, 362, 363, 364, 365, 369, 374, 377, 378, 379, 380, 383, 384, 385) (Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 23, 33)

- Допускается загромождение эвакуационного пути (поэтажного коридора) горючим материалом, мебелью (парадная № 13, этаж 5, 6, 7, 12, 13; парадная № 14, этаж 2, 3, 4; парадная № 15, этаж 12). (Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 36)
- На путях эвакуации допускаются перепады высот менее 45 см не оборудованные лестницей с числом ступеней не менее трех или пандусом с уклоном 1:6 (парадная № 2, этаж 3, 4, 5; парадная № 3, этаж 6; парадная № 4, этаж 4, 6; парадная № 8, этаж 6, где кв. 172). (Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 6 ч. 1 п. 2; СП 1.13130.2009 п. 4.3.4)
- Выходы из лестничных клеток на кровлю (чердак) выполнены не через противопожарные двери 2-го типа. (Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 6 ч. 1 п. 2; СП 4.13130.2013 п. 7.6)
- На лестничной клетке допущено хранение горючих материалов, мебели (парадная № 6, этаж 5; парадная № 10, этаж 7; парадная № 15, этаж 8). (Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 23)
- Не проведена проверка сети внутреннего противопожарного водопровода на водоотдачу с организацией имеющей лицензию на данный вид деятельности (Акты не предоставлены). (Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 61).

чем совершил (а) административное правонарушение, предусмотренное частью 1, 3, 4 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об Административных правонарушениях

(указывается статья и законодательный акт, предусматривающий ответственность)

На основании изложенного, руководствуясь ст. 29.9, 23.34, Кодекса Российской Федерации об Административных правонарушениях

(указываются статья и законодательный акт,

предусматривающий административную ответственность за указанные нарушения)

предусматривающий административную ответственность за указанные нарушения)

и принимая во внимание пункт 1 части 1 статьи 4.2 КоАП России (раскаяние лица

(указываются смягчающие или отягчающие ответственность обстоятельства)

совершившего административное правонарушение)

с учетом требований части 2 статьи 4.4. КоАП России, предусматривающей, что при совершении лицом одного действия (бездействия), содержащего составы административного правонарушения, ответственностью за которые предусмотрена двумя и более статьями (частями статей) КоАП России и рассмотрение дел о которых подведомственно одному и тому должностному лицу, административное наказание назначается в пределах санкции, предусматривающей назначение лицу, совершившему указанное действие (бездействие), более строгого административного наказания.

ПОСТАНОВИЛ:

гр. Ключихину Татьяну Георгиевну

(лицо, в отношении которого ведется производство об административном правонарушении)

в соответствии с Протоколами: № 2-18-379, составленный «28» февраля 2014 года Государственным инспектором Московского района по пожарному надзору Сухановым Юрием Юрьевичем; № 2-18-380, составленный «28» февраля 2014 года Государственным инспектором Московского района по пожарному надзору Сухановым Юрием Юрьевичем; №

2-18-381, составленный «28» февраля 2014 года Государственным инспектором Московского района по пожарному надзору Сухановым Юрием Юрьевичем.

за нарушение требований норм и правил пожарной безопасности в Российской Федерации
(указывается полное наименование законодательного (и нормативного) акта, который был нарушен)

признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частями **1, 3, 4** статьи **20.4 КоАП** и назначить административное наказание с учетом части 2 статьи 4.4 КоАП России в размерах санкции статьи, предусматривающей наибольший административный штраф в денежном выражении (части 4 статью 20.4 КоАП России) в виде: **административного штрафа в размере 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей**

(указывается вид и размер административного наказания, для штрафа – сумма прописью)

(при наличии оснований принимается решение об отсрочке или рассрочке уплаты административного штрафа)

(при необходимости принимается решение об изъятых вещах и документах, а также о вещах на которые наложен арест)

Объявить гр. Ключихиной Татьяне Георгиевне

что настоящее постановление может быть обжаловано Главному (заместителю) Государственному инспектору Московского района Санкт-Петербурга по пожарному надзору (Московский пр., д. 116, Санкт-Петербург, 196084), Главному (заместителю) Государственному инспектору Санкт-Петербурга по пожарному надзору (наб. реки Мойки, д. 85, Санкт-Петербург, 190000), либо в суд Московского района Санкт-Петербурга (Московский пр., д. 129, г. Санкт-Петербург, 196084) в течении 10 суток с момента вручения или получения копии настоящего постановления

В случае отсутствия жалобы (протеста) настоящее постановление вступает в законную силу с « 22 » марта 2014 г.

Разъяснить гр. Ключихиной Татьяне Георгиевне

(фамилия и инициалы законного представителя юридического лица или лица, привлеченного к административной ответственности)

что в соответствии со статьей 32.2 КоАП России административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о назначении административного штрафа в законную силу.

При отсутствии у должностного лица, вынесшего постановление, документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа, штраф по истечении 60 дней со дня вступления постановления в законную силу, будет взыскан в принудительном порядке, а также в отношении Вас будет возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.25 КоАП России.

В соответствии с частью 1 статьи 20.25 КоАП России неуплата административного штрафа влечет назначение административного штрафа в двукратном размере суммы неоплаченного штрафа либо административный арест на срок до 15 суток.

Реквизиты для уплаты суммы административного штрафа:

на расчётный счёт № 40101810200000010001, открытый УФК по г. Санкт-Петербургу в ГРКЦ ГУ Банка России по г. Санкт-Петербургу, г. Санкт-Петербург, БИК 044030001, КБК 177 116 27000 01 6000 140, ИНН ГУ МЧС России (по г. Санкт-Петербургу) 7840308932, КПП 784001001, ОКТМО (номер ОКТМО согласно муниципального округа по месту совершения правонарушения). В графе «наименование получателя» указывать: (УФК по г. Санкт-Петербургу (ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу, л/с 04721784490).

Подпись лица, вынесшего постановление _____

Копию постановления получил _____

(подпись лица, в отношении которого вынесено постановление или отметка о направлении ему постановления с указанием даты)

Наименование и адрес органа вынесшего постановление:

Отдел надзорной деятельности Московского района Управления надзорной деятельности Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу; 196084, Санкт-Петербург, Московский пр., д. 116

(указывается наименование органа НД, вынесшего постановление и его адрес)

О Т М Е Т К А об исполнении постановления

Постановление № 2-18- от «__» _____ 20__ года исполнено _____
(указываются дата и номер финансового документа, или отметка по сверке с ФЭУ)

Постановление направлено для принудительного исполнения «__» _____ 20__ года

в _____ Исх. № _____
(указывается куда направлено)

ПРОТОКОЛ № 2-18-379
об административном правонарушении

« 28 » февраля 2014 года

Санкт-Петербург, Московский пр., 116
(место составления)

Я, инспектор отделения Отдела надзорной деятельности Московского района УНД ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу - Государственный инспектор Московского района по пожарному надзору Суханов Юрий Юрьевич

(ф., и., о. должностного лица органа, осуществляющего НД)

руководствуясь статьей 28.2, 23.34, Кодекса Российской Федерации об Административных правонарушениях (№ 195 – ФЗ от 30.12.2001 года)

(указываются статьи нормативно-правового акта, в соответствии с которым составлен протокол)

составил настоящий протокол по адресу: Санкт-Петербург, Московский пр., д. 116, каб. 33

(указывается место составления административного протокола)

в отношении должностного лица

(указывается субъект административного правонарушения – юридическое лицо)

1. Фамилия, имя, отчество Ключихина Татьяна Георгиевна (тел.: 8-911-736-55-22)
2. Дата и место рождения 02.11.1956 г., гор. Ткварчели, Абхазской АССР
3. Адрес места регистрации СПб, ул. Варшавская, д. 51, корп. 1, кв. 2.
4. Место работы, учебы ТСЖ «Варшавское»
5. Занимаемая должность Председатель правления, 23 000 рублей
6. Документ, удостоверяющий личность паспорт гражданина Российской Федерации серия 40 07 № 139781 выдан 12 отделом милиции Московского района Санкт-Петербурга, 06.03.2007 года. ИНН:
7. Семейное положение: замужем, несовершеннолетних детей нет
8. Иные сведения необходимые для разрешения дела: ранее к административной ответственности за однородное правонарушение не привлекалась
28.02.2014 года в 12 часов 00 минут при рассмотрении результатов плановой выездной проверки на основании распоряжения начальника ОНД Московского района УНД ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу Чернодедова Андрея Сергеевича от 14 января 2014 года № 2-18-80 в отношении ТСЖ «Варшавское», по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская, дом 51, корпус 1, ответственным за пожарную безопасность Ключихиной Татьяной Георгиевной было допущено нарушение требований норм и правил пожарной безопасности в Российской Федерации.

(указывается время, адрес, место совершения нарушения законодательные и (или) нормативные акты, требования которых нарушены)

а именно:

(указывается существо нарушения или невыполнения)

- Помещение общественного назначения не отделено от помещений жилой части здания противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытиями 3-го типа без проемов (помещение правления). Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 6 ч. 1 п. 2, ст. 88 ч. 1; СП 4.13130.2013 п. 5.2.7)
- Допускается изменение объемно-планировочных решений, в результате которых ухудшаются условия безопасной эвакуации людей, а также уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты, а именно: автоматической пожарной сигнализации, системы дымоудаления, системы оповещения и управления эвакуацией (в поэтажных коридорах установлены не проектные перегородки с дверями, где квартиры № 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 41, 42, 45, 46, 51, 52, 53, 54, 57, 58, 59, 60, 73, 74, 75, 76, 91, 92, 101, 102, 105, 106, 107, 108, 111, 112, 117, 118, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 138, 148, 149, 155, 156, 159, 167, 174, 175, 176, 193, 194, 195, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 230, 231, 249, 250, 251, 252, 255, 256, 263, 264, 265, 266, 267, 269, 270, 275, 276, 278, 279, 280, 281, 282, 284, 285, 286, 287, 297, 316, 317, 318, 319, 324, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 339, 343, 344, 345, 348, 349, 350, 354, 358, 359, 360, 362, 363, 364, 365, 369, 374, 377, 378, 379, 380, 383, 384, 385) (Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 23, 33)
- Допускается загромождение эвакуационного пути (поэтажного коридора) горючим материалом, мебелью (парадная № 13, этаж 5, 6, 7, 12, 13; парадная № 14, этаж 2, 3, 4; парадная № 15, этаж 12). (Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 36)

- Выходы из лестничных клеток на кровлю (чердак) выполнены не через противопожарные двери 2-го типа. (Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 6 ч. 1 п. 2; СП 4.13130.2013 п. 7.6)
- На лестничной клетке допущено хранение горючих материалов, мебели (парадная № 6, этаж 5; парадная № 10, этаж 7; парадная № 15, этаж 8). (Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 23).

за что предусмотрена административная ответственность в соответствии с частью 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об Административных правонарушениях
(указывается статья и законодательный акт, предусматривающий ответственность)

Свидетели (при наличии):

1. _____ (подпись)
(фамилия, имя, отчество)
 _____ (свидетелей)
адрес места жительства)

2. _____

Потерпевший (при наличии):

1. _____ (подпись потерпевшего)
(ф. и.о., адрес места жительства)

Подпись: _____
(лицо составившего протокол)

Иные сведения, необходимые для разрешения дела _____

С протоколом ознакомлен(а), и права и обязанности, предусмотренные статьей (ями) **25.1** Кодекса РФ об административных правонарушениях мне разъяснены и понятны:

«Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника. Лицам, участвующим в производстве по делу об административном правонарушении и не владеющим языком, на котором ведется производство по делу, обеспечивается право выступать и давать объяснения, заявлять ходатайства и отводы, приносить жалобы на родном языке либо на другом свободно избранном указанными лицами языке общения, а также пользоваться услугами переводчика. Дело об административном правонарушении рассматривается с участием лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении. В отсутствие указанного лица дело может быть рассмотрено лишь в случае, если от лица не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения».

статья **51** Конституции Российской Федерации «Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определяется федеральным законом»

рассмотрение дела об административном правонарушении состоится в Отделе надзорной деятельности Московского района по адресу: г. Санкт-Петербург, Московский пр., д. 116, каб. 33 11.03.2014 года с 14 до 16 часов.
(отметка об извещении, о времени и месте рассмотрения административного дела)

« 13 » февраля 2014 года
(дата)

_____ (подпись лица, в отношении которого возбуждено дело)

Объяснения лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении нарушил бюджет
услуг не не по возможности

Копию получил(а)
 « 28 » 02 2014 года
(дата)

_____ (подпись)

ПРОТОКОЛ № 2-18-380
об административном правонарушении

« 28 » февраля 2014 года

Санкт-Петербург, Московский пр., 116
(место составления)

Я, инспектор отделения Отдела надзорной деятельности Московского района УНД ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу - Государственный инспектор Московского района по пожарному надзору Суханов Юрий Юрьевич

(ф., и., о. должностного лица органа, осуществляющего НД)

руководствуясь статьей 28.2, 23.34, Кодекса Российской Федерации об Административных правонарушениях (№ 195 – ФЗ от 30.12.2001 года)

(указываются статьи нормативно-правового акта, в соответствии с которым составлен протокол)

составил настоящий протокол по адресу: Санкт-Петербург, Московский пр., д. 116, каб. 33

(указывается место составления административного протокола)

В отношении должностного лица

(указывается субъект административного правонарушения – юридическое лицо)

1. Фамилия, имя, отчество Ключихина Татьяна Георгиевна (тел.: 8-911-736-55-22)
2. Дата и место рождения 02.11.1956 г., гор. Ткварчели, Абхазской АССР
3. Адрес места регистрации СПб, ул. Варшавская, д. 51, корп. 1, кв. 2.
4. Место работы, учебы ТСЖ «Варшавское»
5. Занимаемая должность Председатель правления, 23 000 рублей
6. Документ, удостоверяющий личность паспорт гражданина Российской Федерации серия 40 07 № 139781 выдан 12 отделом милиции Московского района Санкт-Петербурга, 06.03.2007 года. ИНН:
7. Семейное положение: замужем, несовершеннолетних детей нет
8. Иные сведения необходимые для разрешения дела: ранее к административной ответственности за однородное правонарушение не привлекалась
28.02.2014 года в 12 часов 00 минут при рассмотрении результатов плановой выездной проверки на основании распоряжения начальника ОНД Московского района УНД ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу Чернодедова Андрея Сергеевича от 14 января 2014 года № 2-18-80 в отношении ТСЖ «Варшавское», по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская, дом 51, корпус 1, ответственным за пожарную безопасность Ключихиной Татьяной Георгиевной было допущено нарушение требований норм и правил пожарной безопасности в Российской Федерации.

(указывается время, адрес, место совершения нарушения законодательные и (или) нормативные акты, требования которых нарушены)

а именно:

(указывается существо нарушения или невыполнения)

- Допускается эксплуатация светильников без защитных колпаков (рассеивателей), предусмотренных конструкцией светильника (лестничная клетка парадной № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15). (Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 42)
- Не проведена проверка сети внутреннего противопожарного водопровода на водоотдачу с организацией имеющей лицензию на данный вид деятельности (Акты не предоставлены). (Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 61).

за что предусмотрена административная ответственность в соответствии с частью 3 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об Административных правонарушениях

(указывается статья и законодательный акт, предусматривающий ответственность)

Свидетели (при наличии):

1. _____
(фамилия, имя, отчество, _____ (подписи)
_____ (адрес места жительства) _____ (свидетелей)
2. _____

Потерпевший (при наличии):

1. _____
(ф. и.о., адрес места жительства) (подпись потерпевшего)

Подпись: _____
(лица, составившего протокол)

Иные сведения, необходимые для разрешения дела _____

С протоколом ознакомлен(а), и права и обязанности, предусмотренные статьей (ями) **25.1** Кодекса РФ об административных правонарушениях мне разъяснены и понятны:

«Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника. Лицам, участвующим в производстве по делу об административном правонарушении и не владеющим языком, на котором ведется производство по делу, обеспечивается право выступать и давать объяснения, заявлять ходатайства и отводы, приносить жалобы на родном языке либо на другом свободно избранном указанными лицами языке общения, а также пользоваться услугами переводчика. Дело об административном правонарушении рассматривается с участием лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении. В отсутствие указанного лица дело может быть рассмотрено лишь в случае, если от лица не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения».

статья **51** Конституции Российской Федерации «Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определяется федеральным законом»

рассмотрение дела об административном правонарушении состоится в Отделе надзорной деятельности Московского района по адресу: г. Санкт-Петербург, Московский пр., д. 116, каб. 33 11.03.2014 года с 14 до 16 часов.

(отметка об извещении, о времени и месте рассмотрения административного дела)

« 26 » февраля 2014 года
(дата)

_____ (подпись лица, в отношении которого возбуждено дело)

Объяснения лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении

нарушение бюджетного законодательства в сфере

Копию получил(а)
«28» февраля 2014 года
(дата)

_____ (подпись)

ПРОТОКОЛ № 2-18-381
об административном правонарушении

« 28 » февраля 2014 года

Санкт-Петербург, Московский пр., 116
(место составления)

Я, инспектор отделения Отдела надзорной деятельности Московского района УНД ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу - Государственный инспектор Московского района по пожарному надзору Суханов Юрий Юрьевич

(ф., и., о. должностного лица органа, осуществляющего НД)

руководствуясь статьей 28.2, 23.34, Кодекса Российской Федерации об Административных правонарушениях (№ 195 – ФЗ от 30.12.2001 года)

(указываются статьи нормативно-правового акта, в соответствии с которым составлен протокол)

составил настоящий протокол по адресу: Санкт-Петербург, Московский пр., д. 116, каб. 33

(указывается место составления административного протокола)

в отношении ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА

(указывается субъект административного правонарушения – юридическое лицо)

1. Фамилия, имя, отчество Ключихина Татьяна Георгиевна (тел.: 8-911-736-55-22)
 2. Дата и место рождения 02.11.1956 г., гор. Ткварчели, Абхазской АССР
 3. Адрес места регистрации СПб, ул. Варшавская, д. 51, корп. 1, кв. 2.
 4. Место работы, учебы ТСЖ «Варшавское»
 5. Занимаемая должность Председатель правления, 23 000 рублей
 6. Документ, удостоверяющий личность паспорт гражданина Российской Федерации серия 40 07 № 139781 выдан 12 отделом милиции Московского района Санкт-Петербурга, 06.03.2007 года. ИНН:
 7. Семейное положение: замужем, несовершеннолетних детей нет
 8. Иные сведения необходимые для разрешения дела: ранее к административной ответственности за однородное правонарушение не привлекалась
- 28.02.2014 года в 12 часов 00 минут при рассмотрении результатов плановой выездной проверки на основании распоряжения начальника ОНД Московского района УНД ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу Чернодедова Андрея Сергеевича от 14 января 2014 года № 2-18-80 в отношении ТСЖ «Варшавское», по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская, дом 51, корпус 1, ответственным за пожарную безопасность Ключихиной Татьяной Георгиевной было допущено нарушение требований норм и правил пожарной безопасности в Российской Федерации.

(указывается время, адрес, место совершения нарушения законодательные и (или) нормативные акты, требования которых нарушены)

а именно:

(указывается существо нарушения или невыполнения)

- Помещение общественного назначения не оборудовано системой автоматической пожарной сигнализации (помещение правления). Федеральный закон №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 6 ч. 1 п. 2; СП 5.13130.2009 п. 1.2, табл. А3, п. 38)
- На путях эвакуации допускаются перепады высот менее 45 см не оборудованные лестницей с числом ступеней не менее трех или пандусом с уклоном 1:6 (парадная № 2, этаж 3, 4, 5; парадная № 3, этаж 6; парадная № 4, этаж 4, 6; парадная № 8, этаж 6, где кв. 172). (Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 6 ч. 1 п. 2; СП 1.13130.2009 п. 4.3.4).

за что предусмотрена административная ответственность в соответствии с частью 4 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об Административных правонарушениях

(указывается статья и законодательный акт, предусматривающий ответственность)

Свидетели (при наличии):

1. _____

(фамилия, имя, отчество,

адрес места жительства)

_____ (подписи

свидетелей)

2. _____

Потерпевший (при наличии):

1. _____ (ф. и.о., адрес места жительства) _____ (подпись потерпевшего)

Подпись: _____ (лицо, составившего протокол)

Иные сведения, необходимые для разрешения дела _____

С протоколом ознакомлен(а), и права и обязанности, предусмотренные статьей (ями) **25.1** Кодекса РФ об административных правонарушениях мне разъяснены и понятны:

«Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника. Лицам, участвующим в производстве по делу об административном правонарушении и не владеющим языком, на котором ведется производство по делу, обеспечивается право выступать и давать объяснения, заявлять ходатайства и отводы, приносить жалобы на родном языке либо на другом свободно избранном указанными лицами языке общения, а также пользоваться услугами переводчика. Дело об административном правонарушении рассматривается с участием лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении. В отсутствие указанного лица дело может быть рассмотрено лишь в случае, если от лица не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения».

статья 51 Конституции Российской Федерации «Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определяется федеральным законом»

рассмотрение дела об административном правонарушении состоится в Отделе надзорной деятельности Московского района по адресу: г. Санкт-Петербург, Московский пр., д. 116, каб. 33 11.03.2014 года с 14 до 16 часов.
(отметка об извещении, о времени и месте рассмотрения административного дела)

« 28 » февраля 2014 года
(дата)

_____ (подпись лица, в отношении которого возбуждено дело)

Объяснения лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении нарушение будет устранено по бумагам и в срок

Копию получил(а)
« 28 » февраля 2014 года
(дата)

_____ (подпись)